

OBEC DULOV

Stavebný úrad

OBECNÝ ÚRAD DULOV, PSČ 018 52
IČO: 00317217 tel.: 042/4471100
e-mail: obecdulov@stonline.sk

č.k.: 376/237/2020 TS1-20
vybavuje: Buday /tel.:0902 977750/

Dulov, 17.03.2020

Verejná vyhláška STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Dulov ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila a prerokovala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „11126-Dulov-Rybníky-Rozšírenie NNK“ - líniová inžinierska stavba na pozemkoch parc. č. KNC 627/70, 627/54 (v KNE 719/12), 735, 734/17, 734/16, 734/15, 734/11 (v KNE 212/11), 736/5, 736/7, 736/1 (v KNE 750/501), 729 (v KNE 750/501), 723/12 (v KNE 750/501, 167/3), 725 (v KNE 750/501), 723/6, 726/3, 727/3, 727/2 (v KNE 750/501, 167/31), 727/5, 727/1, 726/1, 723/7, 723/21, 723/20 (v KNE 1398/502), 723/9 (v KNE 1400/501, 1402/502, 1404/502), 723/18, 723/3, 723/11, 723/5 v k.ú. Dulov a KNC 1802, 1801/3, 1800 v k.ú. Košeca, na ktorú vydal územné rozhodnutie stavebný úrad Obec Dulov dňa 13.11.2019 pod č.k.: 1323/2019/890/2018 TS1-20 stavebníka: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení splnomocnencom: EPM TRADE s.r.o., Nanterská 1682/1, 010 08 Žilina v zastúpení Martinom Pallaghym v stavebnom konaní a na základe výsledkov uskutočneného konania podľa §§ 62 - 74 stavebného zákona

r o z h o d o l t a k t o :

podľa § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona sa

stavebníkovi: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151

p o v o ľ u j e

stavba: „11126-Dulov-Rybníky-Rozšírenie NNK“ - líniová inžinierska stavba na pozemkoch parc. č. KNC 627/70, 627/54 (v KNE 719/12), 735, 734/17, 734/16, 734/15, 734/11 (v KNE 212/11), 736/5, 736/7, 736/1 (v KNE 750/501), 729 (v KNE 750/501), 723/12 (v KNE 750/501, 167/3), 725 (v KNE 750/501), 723/6, 726/3, 727/3, 727/2 (v KNE 750/501, 167/31), 727/5, 727/1, 726/1, 723/7, 723/21, 723/20 (v KNE 1398/502), 723/9 (v KNE 1400/501, 1402/502, 1404/502), 723/18, 723/3, 723/11, 723/5 v k.ú. Dulov a KNC 1802, 1801/3, 1800 v k.ú. Košeca.

Členenie stavby:

Stavba obsahuje jeden stavebný objekt:

- SO 21: Vedenia NN – káblové

Poloha a stav staveniska:

Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Dulov a obce Košeca. Prístupnosť k stavbe je zabezpečená po miestnej komunikácii, poľnej ceste a trávnom poraste bežnými dopravnými prostriedkami.

Popis a účel stavby:

Riešenie stavebného objektu SO 21: Vedenia NN – káblové

- Vývod č.5: z existujúcej kioskovej transformačnej stanice MKP800 ts/197/dulov-pd.ibv sa vyvedie nové zemné káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120 SM/RE v chráničke FXXKVS 160 v dĺžke trasy 149m , ktoré bude zahustené do novej rozpojovacej skrine PRIS č.14 , v k. ú. Dulov na par. č. KNC 627/70; 627/54(KNE 719/12); 735; 734/17; 734/16; 734/15; 734/11(KNE 212/11).
- V trase medzi existujúcou kioskovou transformačnou stanicou MKP800 ts/197/dulov-pd.ibv a PRIS č.14 s osadí rezervná chránička FXXKVS 200 pre VN v dĺžke trasy 149m, v k. ú. Dulov na par. č. KNC 627/70; 627/54(KNE 719/12); 735; 734/17; 734/16; 734/15; 734/11(KNE 212/11).
- Montáž a osadenie PRIS 5.1 DIN00 VV 1/4 P2 IP 2x - č.14 v k.ú. Dulov na par.č. KNC 734/11(KNE 212/1).
- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 SM/RE v chráničke FXXKVS 160 v dĺžke trasy 288m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS č.14 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS č.13 kde bude vedenie zahustené v k. ú. Dulov na par. č. KNC 734/11(KNE 212/11); 734/15; 736/5; 736/7; 736/1(KNE 750/501); 729(KNE 750/501); 723/12(750/501).
- Montáž a osadenie PRIS5.1 DIN00 VV 1/4 P2 IP 2x č.13v k.ú. Dulov na par.č. KNC 723/12(KNE 750/501).
- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 SM/RE v chráničke FXXKVS 160 v dĺžke trasy 401m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS č.13 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS č.12 kde bude vedenie zahustené v k. ú. Dulov na par. č. KNC 723/12(750/501); 729(KNE 750/501); 723/12(KNE 750/501; 167/3); 725(750/501); 723/6; 726/3; 727/3; 727/2(KNE 167/31; 750/501); 727/5; 727/1.
- Montáž a osadenie PRIS6.1 DIN0 VV 1/5 P2 IP 2x - č.12 v k.ú. Dulov na par.č. KNC 727/1.
- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 SM/RE v chráničke FXXKVS 160 v dĺžke trasy 128m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS č.12 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS č.11 kde bude vedenie zahustené v k. ú. Dulov na par. č. KNC 727/1; 726/1; 723/7.
- Montáž a osadenie PRIS6.1 DIN0 VV 1/5 P2 IP 2x - č.11 v k.ú. Dulov na par.č. KNC 723/7.
- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 SM/RE v chráničke FXXKVS 160 v dĺžke trasy 194m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS č.11 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS č.10 kde bude vedenie zahustené v k. ú. Dulov na par. č. KNC 723/7.
- Montáž a osadenie PRIS6.1 DIN0 VV 1/5 P2 IP 2x - č.10 v k.ú. Dulov na par.č. KNC 723/7.
- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 SM/RE v chráničke FXXKVS 160 v dĺžke trasy 96m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS č.10 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS č.9 kde bude vedenie zahustené v k. ú. Dulov na par. č. KNC 723/7.
- Montáž a osadenie PRIS6.1 DIN0 VV 1/5 P2 IP 2x - č.9 v k.ú. Dulov na par.č. KNC 723/7.
- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 SM/RE v chráničke FXXKVS 160 v dĺžke trasy 174m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS č.9 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS č.8 kde bude vedenie zahustené v k. ú. Dulov na par. č. KNC 723/7; 723/21.
- Montáž a osadenie PRIS6.1 DIN0 VV 1/5 P2 IP 2x - č.8 v k.ú. Dulov na par.č. KNC 723/21.
- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 SM/RE v chráničke FXXKVS 160 v dĺžke trasy 156m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS č.8 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS č.7 kde bude vedenie zahustené v k. ú. Dulov na par. č. KNC 723/21; 723/20(KNE 1398/502), v k.ú. Košeca na par. č. KNC 1802.
- Montáž a osadenie PRIS6.1 DIN0 VV 1/5 P2 IP 2x - č.7 v k.ú. Košeca na par.č. KNC 1802.
- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 SM/RE v chráničke FXXKVS 160 v dĺžke trasy 151m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS č.7 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS č.6 kde bude vedenie zahustené v k.ú. Košeca na par. č. KNC 1802; 1801/3; 1800.
- Montáž a osadenie PRIS8.1 DIN1 VV 3/5 P2 IP 2x - č.6 v k.ú. Košeca na par.č. KNC 1800.
- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 SM/RE v chráničke FXXKVS 160 v dĺžke trasy 184m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS č.6 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS č.5 kde bude vedenie zahustené v k.ú. Košeca na par. č. KNC 1800, v k.ú. Dulov na par. č. KNC 723/9(KNE 1400/501; 1402/502; 1404/502).
- Montáž a osadenie PRIS6.1 DIN1 VV 1/5 P2 IP 2x - č.5 v k.ú. Dulov na par.č. KNC 723/9(KNE 1404/502).
- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 SM/RE v chráničke FXXKVS 160 v dĺžke trasy 132m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS č.5 do

novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS č.4 kde bude vedenie zahustené v k.ú. Dulov na par. č. KNC 723/9(KNE 1404/502).

- Montáž a osadenie PRIS6.1 DIN1 VV 1/5 P2 IP 2x - č.4 v k.ú. Dulov na par.č. KNC 723/9(KNE 1404/502).

- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 SM/RE v chráničke FXKVS 160 v dĺžke trasy 360m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS č.4 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS č.3 kde bude vedenie zahustené v k.ú. Dulov na par. č. KNC 723/9(KNE 1404/502); 723/18; 723/3;723/11; 723/5.

- Montáž a osadenie PRIS6.1 DIN1 VV 1/5 P2 IP 2x - č.3 v k.ú. Dulov na par.č. KNC 723/5.

- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 SM/RE v chráničke FXKVS 160 v dĺžke trasy 88m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS č.3 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS č.2 kde bude vedenie zahustené v k.ú. Dulov na par. č. KNC 723/5.

- Montáž a osadenie PRIS6.1 DIN1 VV 1/5 P2 IP 2x - č.2 v k.ú. Dulov na par.č. KNC 723/5.

- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 SM/RE v chráničke FXKVS 160 v dĺžke trasy 73m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS č.2 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS č.1 kde bude vedenie zahustené v k.ú. Dulov na par. č. KNC 723/5.

- Montáž a osadenie PRIS6.1 DIN0 VV 1/5 P2 IP 2x - č.1 v k.ú. Dulov na par.č. KNC 723/5.

- Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 SM/RE v chráničke FXKVS 160 v dĺžke trasy 550m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS č.1 do existujúcej kioskovej transformačnej stanice MKP800 ts/197/dulov-pd.íbv kde bude vedenie zahustené v k.ú. Dulov na par. č. KNC 723/5; 723/12(KNE 750/501); 729(KNE 750/501); 736/1(KNE 750/501); 736/7; 736/5; 734/11(KNE 212/11); 627/51(KNE 212/1); 734/28; 627/54(KNE 719/12); 735; 627/70.

- Pri práci na zariadeniach NN pod napätím, alebo v jeho blízkosti musí byť dokonale zaistené pracovisko a dozor pri práci.

- Pred uvedením do prevádzky musí byť elektrické zariadenie odskúšané. Pri montáži, ako aj pri prevádzke je nutné dôsledne dodržiavať ustanovenie príslušných noriem a to najmä STN 33 1000 a OEG 38 3011.

Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní a primerane s územným rozhodnutím vydaným stavebným úradom obcou Dulov dňa 13.11.2019 pod č.k.: 1323/2019/890/2018 TS1-20 a podmienok tohto rozhodnutia, ktoré sú súčasťou tohto povolenia pre stavebníka; prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavba bude realizovaná ako líniová stavba a výpis pozemkov mimo zastavané územie obce Dulov a obce Košeca uvedených v rozhodnutí je iba orientačný s prihliadnutím na ustanovenie § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2015 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Projekt stavby vypracovala spoločnosť EPM TRADE s.r.o., Nanterká 1682/1, 010 08 Žilina, zodp. projektant: Ing. Martin Ondrušek, č. opr. 5964*A2.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby stavebník oznámi na stavebný úrad po výberovom konaní spoločne s menom a adresou stavbyvedúceho.
5. Stavebníkovi sa ukladá povinnosť oznámiť začatie stavby na stavebný úrad.
6. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou osobou v súlade s § 75 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s týmto stavebným povolením. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník ku kolaudácii stavby.
7. Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požaduje písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom na KPÚ Trenčín.
8. Pri osadení, realizácii a užívaní stavby dodržať podmienky a stanoviská dotknutých orgánov a to:
 - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany pod č. CS SVP PN 5622/2019 zo dňa 01.08.2019;
 - Obec Dulov, 018 52 Dulov 168 pod č. 821/2018 zo dňa 10.07.2018;
 - Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 pod č. 464/1142-01/2018 TS1-20 zo dňa 25.06.2018;
 - Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod zn.: KPÚTN-2018/13358-2/51090 zo dňa 26.06.2018;

- Okresný úrad Ilava, odbor ŽP pod č. OÚ-IL-OSŽP-2018/001034-002 zo dňa 28.06.2018 a pod č. OÚ-IL-OSŽP-2018/001033-002 MOJ zo dňa 18.07.2018;
 - OÚ Ilava, odbor krízového riadenia, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava pod č. OÚ-IL-OKR-2018/000972-002 zo dňa 19.06.2018;
 - SPP-D, a.s. Bratislava pod č. TD/NS/0505/2018/Ga zo dňa 13.07.2018;
 - ORHZZ v Trenčíne pod č. ORHZ-TN1-702-001/2018;
 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. Partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica pod č. A/2018/01528-2-HŽPaZ zo dňa 27.06.2018;
 - OU Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín pod č. OU-TN-PLO-2018/021055-005 zo dňa 16.08.2018;
 - Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod č. 6611932180 zo dňa 20.11.2019;
 - Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina pod č. 10660 zo dňa 03.04.2018 a pod č. 11126 zo dňa 28.08.2018.
9. Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia.
 10. Pri uskutočňovaní stavby budú chránené verejné záujmy, predovšetkým ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, dodržiavaná bezpečnosť pri práci, príslušné technické normy najmä hygienické, protipožiarne a bezpečnostné, ďalej musia byť dodržiavané príslušné ustanovenia §§ 43d až 43g, § 48 a § 53 stavebného zákona.
 11. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i ods.1); 2); 3) a/, c/, d/, e/, f/, h/ a 5) stavebného zákona.
 12. Použiť vhodné stavebné výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 13. Pred zahájením zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení verejných sietí v teréne.
 14. Podľa § 46d stavebného zákona je stavebník povinný viesť stavebný denník. Stavebný denník bude predložený pri kolaudácii stavby stavebnému úradu.
 15. Po dokončení stavby je stavebník povinný vypratať stavenisko, zabezpečiť terénne úpravy pozemkov.
 16. Stavebník je povinný pri stavebných prácach dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možnom zabrániť a pri umiestnení dočasných zariadení potrebných k vykonaniu prác na stavbe tieto osadiť na cudzom pozemku len v nevyhnutnej miere a nevyhnutný čas; po skončení denných prác je povinný susedný pozemok očistiť, odstrániť cudzie predmety a po skončení stavebných prác na stavbe uviesť pozemok do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
 17. Ak v súvislosti so stavbou vznikne škoda na susedných nehnuteľnostiach, jej náhradu zabezpečí stavebník po dohode s vlastníčkmi. Ak nedôjde k dohode o náhrade škody rozhodne príslušný súd.
 18. Ukončenie stavby stavebník oznámi stavebnému úradu podaním návrhu na kolaudáciu podľa § 79 stavebného zákona v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
 19. Pri montáži, ako aj pri prevádzke je nutné dôsledne dodržiavať ustanovenie príslušných noriem a to najmä STN 33 1000 a OEG 38 3011.
 20. Uvedenie do prevádzky vykoná elektrotechnik – špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok. Pred uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia – o tom vyhotoviť písomnú správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške (východziu revíziu správu).

V konaní neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania, o ktorých by stavebný úrad musel rozhodovať.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Toto rozhodnutia nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Dňa 11.12.2019 bola stavebnému úradu obci Dulov doručená žiadosť stavebníka: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení splnomocnencom: EPM TRADE s.r.o., Nanterská 1682/1, 010 08 Žilina v zastúpení Martinom Pallaghym o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „11126-Dulov-Rybníky-Rozšírenie NNK“ - líniová inžinierska stavba na

pozemkoch parc. č. KNC 627/70, 627/54 (v KNE 719/12), 735, 734/17, 734/16, 734/15, 734/11 (v KNE 212/11), 736/5, 736/7, 736/1 (v KNE 750/501), 729 (v KNE 750/501), 723/12 (v KNE 750/501, 167/3), 725 (v KNE 750/501), 723/6, 726/3, 727/3, 727/2 (v KNE 750/501, 167/31), 727/5, 727/1, 726/1, 723/7, 723/21, 723/20 (v KNE 1398/502), 723/9 (v KNE 1400/501, 1402/502, 1404/502), 723/18, 723/3, 723/11, 723/5 v k.ú. Dulov a KNC 1802, 1801/3, 1800 v k.ú. Košeca, na ktorú vydal územné rozhodnutie stavebný úrad Obec Dulov dňa 13.11.2019 pod č.k.: 1323/2019/890/2018 TS1-20. Dňom podania žiadosti bolo stavebné konanie začaté.

Stavebný úrad súlade s ustanovením § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznámil dňa 12.02.2020 začatie konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon sa oznámenie o začatí konania doručilo verejnou vyhláškou a bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Dulov, obce Košeca a zverejnené na web stránke obce. Vzhľadom na skutočnosť, že stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upustil stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Stavebný úrad zároveň v oznámení určil účastníkom konania primeranú lehotu na oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie a upozornil ich, že ak v stanovenej lehote neuplatnia námietky nebude na ne prihliadať. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, ktoré boli upozornené na to, že ak v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povolovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia (§ 61 ods. 6 stavebného zákona). Stavebný úrad v oznámení upozornil, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, nebude prihliadať (§ 61 ods. 1 stavebného zákona).

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §§ 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Stavba je realizovaná ako líniová stavba a jej realizácia je aj na pozemkoch mimo zastavené územie obce Dulov a obce Košeca, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2015 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona dotknuté orgány nevyhradili. Stanovisko dotknutých orgánov a účastníkov konania boli zahrnuté do podmienok realizácie stavby.

V stavebnom konaní neuplatnil účastníci konania žiadne námietky ani pripomienky, o ktorých by stavebný úrad musel rozhodovať.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok uložený podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zmien bol zaplatený v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade pri podaní žiadosti.

Poučenie:

Podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Dulov, 018 52 Dulov 168. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku. Rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z.z.

Toto rozhodnutie sa oznamuje podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a doručuje ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a bude v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Dulov, obce Košeca a zverejnené v obci aj iným spôsobom, posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Po uplynutí lehoty na odvolanie stavebník požiada stavebný úrad o vyznačenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.



Ing. Jozef Šamaj
starosta obce

Príloha pre stavebníka: 1x overená PD stavby, ktorú si stavebník vyzdvihne na stavebnom úrade

Rozhodnutie sa doručuje:

Účastníkom konania:

1. EPM TRADE s.r.o., Martin Pallaghy, Nanteruská 1682/1, 010 08 Žilina – splnomocnenec
2. Ostatným účastníkom verejnou vyhláškou
3. EPM TRADE s.r.o., Ing. Martin Ondrušek, Nanteruská 1682/1, 010 08 Žilina (zodp. projektant)

Dotknutým orgánom:

1. OÚ Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
2. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 49 Trenčín
3. KPÚ Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. Partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
5. OU Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
6. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
7. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Obec Dulov, 018 52 Dulov 168 (k vyveseniu – po zvesení vrátiť na stavebný úrad)
10. Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca (k vyveseniu – po zvesení vrátiť na stavebný úrad)

Na vedomie: SOÚ Pruské, 018 52 Pruské 1

Co: spis

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis